



Rif.:

Al Dirigente Scolastico  
I.C. Mar dei Caraibi  
[rmic8fl003@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fl003@pec.istruzione.it)

e Direzione Socio Educativa  
Municipio Roma X

c.a. Direttore

e p.c. Assessore Scuola e Politiche Giovanili  
Municipio Roma X  
Andrea Morelli

Oggetto: Chiusura temporanea palazzina A plesso Segurana

Gentili Dirigente,  
a seguito di vostra segnalazione abbiamo verificato sul posto che la palazzina A del plesso Segurana, in Via Caterina Segurana ha subito una perdita d'acqua copiosa che ha determinato l'allagamento di vari locali durante la notte, per la rottura imprevedibile di un tubo di adduzione dell'acqua nel bagno disabili posto al 2° piano.

L'impresa affidataria della manutenzione sta già provvedendo a eliminare la perdita.

Tuttavia, poiché la perdita ha determinato un copioso allagamento di vari locali è necessario attendere una adeguata asciugatura dei muri ed seguire alcune verifiche prima di riaprire l'accesso agli alunni e docenti.

Siamo pertanto costretti, per ragioni di sicurezza e salubrità interdire l'utilizzo della palazzina almeno fino a mercoledì 29 maggio p.v.

In questi giorni provvederemo a monitorare lo stato della struttura e degli impianti per assicurare la riapertura più celere possibile.

Seguiranno aggiornamenti quotidiani.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Gabriele Sani